

令和6年度 三重県内の高圧ガス事故情報

令和6年度の三重県内での高圧ガス事故は、以下のとおりです。
 なお、基準日の時点で、三重県への連絡があったものを集計しています。

【令和6年度発生事故一覧 令和6年4月1日～令和7年3月末】

No	発生日	名称	人的被害	物的被害	事故発生原因
1	R6. 5. 7	一種冷凍機の液溜器溶接部からの冷媒アンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎施工管理不良
2	R6. 5. 16	空調用二種冷凍機の安全弁作動による冷媒フロン噴出【冷凍則】	なし	なし	◎不良行為
3	R6. 5. 22	一種冷凍機の導圧管からの冷媒アンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎施工管理不良
4	R6. 5. 30	その他冷凍機からの冷媒フロン漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎腐食管理不良
5	R6. 6. 7	吸収棟ドレンポットからの可燃性ガス漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎腐食管理不良
6	R6. 6. 19	オートクレーブノズルの溶接部から圧縮空気の漏えい【一般則】	なし	なし	◎検査管理不良
7	R6. 6. 30	アンモニア冷凍機の締結部からアンモニアガス漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎点検不良 ○シール管理不良
8	R6. 7. 28	水素アナライザー導圧管からの可燃性ガス漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎腐食管理不良
9	R6. 8. 15	容器とフレキホースの締結部からアンモニア漏えい【一般則】	なし	なし	◎締結管理不良 ○点検不良
10	R6. 8. 19	アンモニア冷凍機の締結部からアンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎締結管理不良
11	R6. 8. 19	高圧ガス改質炉の配管から炭酸ガスとスチームの混合ガスの漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎腐食管理不良
12	R6. 8. 21	液化塩素の受入作業中にバルブ締結部から液化塩素が漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎シール管理不良
13	R6. 8. 21	移動中の容器からの HF01234yf 漏えい【一般則】	なし	なし	◎容器管理不良
14	R6. 8. 25	プロピレン導管からプロピレン漏洩【コンビ則】	なし	なし	◎腐食管理不良
15	R6. 8. 27	圧縮空気充填設備の安全弁が作動【コンビ則】	なし	なし	◎点検不良
16	R6. 9. 12	工程の酸素供給ラインのゴムホースからの火災【一般則】	なし	なし	調査中
17	R6. 9. 11	精製工程における水素容器の破裂版作動【コンビ則】	なし	なし	◎誤操作・誤判断・認知確認ミス
18	R6. 7. 31	アンモニア冷凍機の調整弁からのアンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎シール管理不良
19	R6. 9. 29	プロピレン導管からプロピレン漏洩【コンビ則】	なし	なし	◎腐食管理不良 ○施工管理不良

20	R6. 9. 24	フロン冷凍機（第1種）からの冷媒漏洩【冷凍則】	なし	なし	◎施工管理不良 ○締結管理不良
21	R6. 10. 7	製造設備の配管からのオキシガス漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎腐食管理不良 ○設計不良
22	R6. 10. 19	酸素カードル安全弁からの酸素ガス漏えい【一般則】	なし	なし	◎点検不良
23	R6. 11. 5	アンモニア冷凍機の作業中におけるアンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎誤操作・誤判断・認知確認ミス ○操作基準等の不備
24	R6. 11. 2	誤発進によるオートガス充てんホースの安全接手作動【液石則】	なし	なし	◎誤操作・誤判断・認知確認ミス ○操作基準等の不備
25	R6. 11. 8	液化石油ガス製造施設の配管安全弁の作動【液石則】	なし	なし	◎操作基準等の不備
26	R6. 11. 18	アンモニア冷凍圧縮機のメカシールからアンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎シール管理不良
27	R6. 11. 20	水素供給配管安全弁からの水素漏えい【一般則】	なし	なし	◎点検不良
28	R6. 11. 27	アンモニア冷凍機インタークーラーからアンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎腐食管理不良 ○点検不良
29	R6. 12. 24	水素精製装置からのシール用窒素ガスの漏えい【一般則】	なし	なし	◎点検不良
30	R7. 1. 8	潤滑油製造装置のプロパン圧縮機の安全弁作動【コンビ則】	なし	なし	◎締結管理不良 ○点検不良
31	R7. 1. 9	アンモニア貯槽の自動弁グランド部からアンモニア漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎締結管理不良 ○点検不良
32	R7. 1. 10	容器バルブの誤開放による水素とホスフィン混合ガス漏えい【一般則】	なし	なし	◎誤操作・誤判断・認知確認ミス
33	R7. 1. 29	炭酸ガス冷凍機（2種冷凍）からの炭酸ガス漏えい【一般則】	なし	なし	◎腐食管理不良 ○点検不良
34	R7. 2. 9	出荷中に充てんホース締結部から液化酸化エチレン漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎締結管理不良 ○点検不良
35	R7. 2. 18	ポンプメカニカルシールから液化酸化エチレン漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎シール管理不良 ○点検不良
36	R7. 2. 20	出荷中に充てんホース締結部から液化酸化エチレン漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎締結管理不良 ○操作基準等の不備
37	R7. 2. 20	炭酸ガス冷凍機（2種冷凍）からの炭酸ガス漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎点検不良
38	R7. 2. 21	配管のバルブガスケットから液化酸化エチレン漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎シール管理不良
39	R7. 3. 6	炭酸ガス冷凍機（2種冷凍）からの炭酸ガス漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎点検不良