

## 令和8年度 三重県内の高圧ガス事故情報

令和8年度の三重県内での高圧ガス事故は、以下のとおりです。  
なお、基準日の時点で、三重県への連絡があったものを集計しています。

### 【令和8年度発生事故一覧 令和8年4月1日～令和8年4月末】

No	発生日	名称	人的被害	物的被害	事故発生原因
1	R8.4.19	高圧ガス製造施設のパルプグランド部からアンモニア漏洩【コンビ則】	なし	なし	調査中
2	R8.4.28	舗装用LPGバーナ点火ミスにより爆発火災発生、車両が焼損【液石則】	重傷1名	なし	◎誤操作、誤判断、認知確認ミス
3	R8.4.30	酸化エチレン受入作業中にフレキホースからガスが漏洩【コンビ則】	なし	なし	調査中